



ШКОЛА:

- в учебных помещениях и кабинетах, лабораториях, актовом зале, столовой, рекреациях, гардеробе – от 18 до 24 °С;
- в спортивном зале, комнатах для проведения секционных занятий, мастерских – от 17 до 20 °С;
- в медицинских кабинетах, раздевальных комнатах спортивного зала – от 20 до 22 °С, в душевых – от 24 до 25 °С.



ДЕТСКИЙ САД:

- в приемных, игровых ясельных групп – от 22 до 24 °С,
- младшей, средней и старшей групп – от 21 до 23 °С;
- в спальнях всех групп – от 19 до 20 °С;
- в туалетных ясельных групп – от 22 до 24 °С,
- в туалетных дошкольных групп – от 19 до 20 °С;
- в зале для музыкальных и гимнастических занятий – от 19 до 20 °С;
- в зале с ванной бассейна – не < 20 °С,
- в раздевалке с душевой бассейна – от 25 до 26 °С;
- в помещениях медицинского назначения – от 22 до 24 °С.

Для контроля за температурным режимом помещения должны быть оснащены бытовыми термометрами.

СанПиН
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях"
<http://base.garant.ru/12183577/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#friends>

СанПиН
2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"
<http://base.garant.ru/70414724/59024ce80075e0ec41e6a94e1d33ae69/>